



**Direction des Politiques de  
Solidarités**  
Pôle Handicap

Toulouse, le 20 décembre 2012

Affaire suivie par : Maxime ARCAL  
☎ : 05.67.73.85.32

## GROUPE DE TRAVAIL ACCESSIBILITE Réunion du 18 décembre 2012

### **Rappel de l'ordre du jour :**

- [Visite de l'église des Jacobins \(suivi de la réunion du 8 novembre 2011\)](#)

### **Rappel Historique**

Le sol du couvent date du 13<sup>e</sup> siècle. L'église actuelle possède 2 nefs, l'une étant pour les moines l'autre pour les clercs ; cette église a été construite sur les ruines de l'ancienne église dont on voit l'emplacement des piliers au sol. Il y a un dénivellement de 3 marches entre l'église et le cloître, cette dernière ayant été construite plus tardivement.

### **Travaux**

Restauration de certaines salles (réfectoire, salle capitulaire, sacristie, petite chapelle) dans le but de rendre le couvent accessible : fin des travaux prévue au dernier trimestre 2013.

Mise à jour de peintures datant du 14<sup>e</sup> siècle.

Différents niveaux existent entre la voirie, le sol de l'église, le sol du cloître et le sol du réfectoire, le niveau historique de la voirie étant de 50cm inférieur au niveau actuel.

Une rampe avec une pente de 3% sera créée du passage de la rue Lakanal jusqu'à l'entrée de l'église ; les marches seront enlevées.

Le passage de l'église au cloître deviendra un passage de service ; l'accueil sera déplacé dans la sacristie, qui sera accessible par la création de 2 rampes de 4 mètres de long pour obtenir une rampe de 4% ; la porte d'accès a une largeur de 110cm. Le sol de la sacristie sera également relevé au niveau du cloître.

La salle capitulaire a été restaurée, avec un passage de plein pied ; par ailleurs, des fresques allant des 13 au 18<sup>e</sup> siècles ont été mises à jour.

Un concours sera lancé pour remplacer les vitraux.



Le réfectoire se trouvant à un niveau inférieur du cloître malgré la reprise, un plan incliné sera créé pour pallier à ce dénivelé. L'accès du cloître à la petite chapelle se fera grâce à un décaissement de 2m devant l'entrée. Une étude sera menée concernant la création d'une rampe latérale dont la principale difficulté est un pourcentage important ; ce projet devra être validé par les associations d'une part et par la commission sécurité de l'autre. Une formation du personnel est également en cours.

### **Points de discussion**

GIHP

Les peintures mises à jour vont-elles être restaurées ? = un travail de restauration est en cours

Une réfection de la voirie est-elle programmée ? = oui dans le cadre du projet centre-ville

Pierre BARADAT

Mise en place de bancs dans la salle capitulaire lors des concerts ? = non, de chaises liées entre elles pour répondre aux exigences sécurité

<b>SUJET</b>	<b>SYNTHESE DES DECISIONS ET ACTIONS</b>	<b>DELAIS</b>
EGLISE DES JACOBINS	Etude concernant la création d'une rampe latérale	

Présents

#### **Participants Mairie de Toulouse –Toulouse Métropole :**

Présents : Nicole DEDEBAT (Adjointe au Maire), Laurent NIETO (Direction Bâtiments et Energies), Maxime ARCAL (Pôle Handicap – Ville de Toulouse)

Excusés :

**Participants externes** : Bernard VOINCHET (W-Architectures)

#### **Représentants associatifs :**

Présents : Augustin MIQUEL (ANPEA), Daniel LAGES – Jean-Michel CONCAUD – Gérard MONNERAU (AVH), Florentin MUÑOZ (FNATH), Jean-Louis ANTONA (GIHP), Linda PEZIER (HANDI SOCIAL), Pierre BARADAT

Excusés :

Compte rendu validé par Bernard VOINCHET (W-Architectures) le 8 janvier 2013